



خط انتقال 400 میلی متری آسیب دیده فیروزآباد شهرستان ری ترمیم شد

عملیات ترمیم شکستگی خط انتقال آب 400 میلی متری روستای فیروزآباد شهرستان ری پس از ۴۸ ساعت تلاش مداوم و خستگی ناپذیر و در دو مرحله با موفقیت انجام پذیرفت .

سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران با اعلام این خبر گفت: این خط لوله انتقال آب به دلیل همجواری با قنات فعال قلعه نو و رسوخ آب زمین های کشاورزی که موجب شستن خاک های زیر و اطراف آن شده بود دچار شکستگی و نشتی شدید آب شد که این امر موجب افت فشار چند ساعته در شبکه توزیع و قطعی آب مشترکان فیروزآباد گردید.

حسین نامداری افزود: گروه امداد و عملیات آبفای شهری در همان ساعات نخست اعلام و دریافت گزارش حادثه به سرعت در محل حادثه حاضر شدند و در ابتدا با مانور خطوط موجود، تنظیم شیر خطها و استقرار تانکرهای آبرسانی مشکل قطع کامل آب را رفع و همزمان اکیپ های عملیاتی با همکاری صمیمانه دهیاری و شورای اسلامی فیروزآباد بستر سازی مورد نیاز را در محل حادثه برای تعمیر محل شکستگی و بهره برداری مجدد از خط انتقال آب فراهم نمودند.

وی به سختی های اجرای عملیات تعمیر و نگهداری این خط انتقال به دلیل میزان بالای آسیب وارده به لوله و عمق و گستره فرونشست زمین در محل حادثه اشاره کرد و ادامه داد: مرحله دوم عملیات تعمیر و رفع شکستگی این خط لوله 400 میلی متری از ساعت پنج عصر دیروز آغاز شد و پس از 12 ساعت کار و تلاش مداوم و خستگی ناپذیر گروه های امدادی و عملیاتی، در ساعت هفت صبح امروز به پایان رسید و این خط دوباره وارد مدار بهره برداری شد.

نامداری در پایان ضمن قدردانی از همکاری صمیمانه دهیار و شورای اسلامی روستای فیروزآباد و همت و تلاش تیم اجرایی و همکاران معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت و نیز امداد و بهره برداری آبفای شهری در اجرای این عملیات، از مردم شریف فیروزآباد شهرستان ری به دلیل مشکلات پیش آمده در پی بروز این حادثه پیش بینی نشده و اختلال چند ساعته در شبکه تامین و توزیع آب عذرخواهی کرد.