

عملیات اصلاح چاه شماره ۱۶ حسن آباد فشافویه

اصلاح چاه شماره ۱۶ حسن آباد فشافویه انجام و چاه وارد مدار بهره‌برداری شد.



به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران؛ عباس زنگویی مدیر امور آبفای بخش حسن آباد فشافویه با اعلام این خبر گفت: با توجه به بازدید دوره ای از چاه های آب ، همکاران واحد بهره برداری شهر حسن آباد متوجه کم شدن میزان دبی آب چاه شماره ۱۶ شدند و پس از بررسی موضوع مشخص شد لوله آبدۀ چاه دچار مشکل گردیده و میزان آبدۀی چاه کم شده است که بلافاصله عملیات تخلیه لوله آبدۀ صورت پذیرفت.

زنگویی افزود: در این عملیات ، شش شاخه لوله آبدۀ که آسیب دیده بود جوشکاری و چاه مجددا وارد مدار بهره برداری شد. شایان ذکر است دبی خروجی چاه بعلت نقص موجود از ۵ لیتر بر ثانیه پس از انجام تعمیرات مذکور به ۱۵ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.