

تعویض شیر کنترل دبی آب قیامدشت

شیر کنترل دبی آب معیوب قیامدشت منشعب از خط لوله انتقال آب ماملو تعویض شد.



به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران؛ امید صابری مدیر امور آبفای بخش خاوران با اعلام این خبر گفت: شیر کنترل دبی آب 150 میلیمتری از نوع پیستونی مجهز به مدار فرمان پیلوت دار که برای محدود کردن حداکثر دبی عبوری از خط لوله آب ماملو به تاسیسات آب شهر قیامدشت و همچنین ثابت نگه داشتن دبی عبوری آب با وجود تغییرات فشار یا مصرف مورد استفاده قرار می گیرد معیوب شده و از مدار خارج شده بود.

صابری افزود: در همین راستا و در جهت نگهداری و تعمیرات شیر آلات آب، به همت عوامل بهره برداری بخش خاوران، شیر کنترل دبی آب در کوتاهترین زمان ممکن تعویض و وارد مدار بهره برداری شد.