

رفع مشکل افت فشار در محدوده نازی آباد

در پی اختلالات بوجود آمده درخصوص کاهش و افت فشار در محدوده زیر مجموعه زون فشاری فرهنگسرا واقع در نازی آباد، پس از بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که فشارشکن فرهنگسرا دچار مشکلات فنی گردید.



به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران محمد کاظم عقا مدیر ناحیه خانی آباد با اعلام این خبر گفت: در پی رفع مشکل افت فشار محدوده نازی آباد، با حضور اکیپ فشار شکن و اکیپ های بهره برداری ناحیه خانی آباد نسبت به تعمیر شیر فشار شکن ۵۰۰ میلیمتری اقدام گردید.

وی افزود این عملیات بدون هیچگونه خللی در تامین آب شرب و قطعی آب در حداقل زمان ممکن انجام گردید و فشارشکن در مدار بهره برداری قرار گرفت.