

شناسایی و تعمیر قطعی برق آبفای خاورشهر

در پی وقوع افت ولتاژ و قطعی برق در منطقه آبفای خاورشهر، اقدامات فوری برای اطمینان از پایداری تامین آب و جلوگیری از اختلال در عملکرد ایستگاه پمپاژ مخزن خاورشهر صورت پذیرفت. به همین منظور، بلافاصله دیزل ژنراتور به کار گرفته شد.



به گزارش روابط عمومی آبفای منطقه شش شهر تهران؛ امید صابری مدیر امور آبفای بخش خاوران با اعلام این خبر گفت: پس از بررسی توسط اکیپ برق حوزه بهره برداری، موضوع افت ولتاژ و نوسانات به شرکت برق منطقه خاوران گزارش شد. با حضور تیم عیب یابی برق بخش خاوران، محل اتصالی کابل برق به کمک دستگاه های مربوطه شناسایی شد. به دنبال آن، با انجام حفاری در محل اتصالی، کابل برق سه فاز تعمیر و مشکل برطرف گردید. پس از این عملیات، دیزل ژنراتور خاموش شد و برق شهری مجدداً به مدار بهره برداری بازگشت.

صابری افزود: این اقدامات سریع جهت اطمینان از ادامه خدمت رسانی بدون وقفه به شهروندان و جلوگیری از هرگونه مشکل در توزیع آب انجام گرفت.