



تعمیر فوری خط لوله آب بزرگراه امام رضا بدون قطعی آب انجام شد

با تلاش شبانه و بی‌وقفه تیم‌های عملیاتی و امدادی، حادثه آبرزدگی خط لوله ۶۰۰ میلیمتری چدن داکتیل در بزرگراه امام رضا، بدون ایجاد قطعی آب برای مشترکان، با موفقیت مهار و تعمیر شد. این عملیات که در محدوده خروجی مخزن ۶۳ انجام شد، از اهمیت بالایی برای تامین آب شرب بخش قابل توجهی از شهروندان منطقه شش برخوردار بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش، بهروز محمدزاده مدیر ناحیه هفده شهریور با اعلام این خبر گفت: در پی مشاهده آبرزدگی در لاین اصلی بزرگراه امام رضا، عملیات فوری تعمیر و رفع حادثه خط لوله ۶۰۰ میلیمتری چدن داکتیل، خروجی مخزن ۶۳، توسط واحد بهره برداری ناحیه یک (۱۷شهریور) آغاز شد. محمد زاده افزود: پس از بررسی های میدانی و پایش شبکه، مشخص شد که آبرزدگی در لاین اصلی بزرگراه رخ داده است. بلافاصله با هماهنگی های انجام شده و اخذ مجوز از پلیس راهور منطقه ۱۵، تیم های امدادی، عملیاتی و تجهیزات لازم به محل اعزام شدند. عملیات حفاری با حضور معاونت محترم بهره برداری و توسعه، مدیر ناحیه یک و مدیر دفتر بهره برداری و توسعه راس ساعت ۲۲ شب با رعایت کامل استانداردهای لازم و مدیریت ترافیکی آغاز شد. در نهایت، با تلاش ۶ ساعته تیم های امدادی و عملیاتی، تعمیرات شبکه بدون ایجاد قطعی آب برای مشترکان به پایان رسید. لازم به ذکر است خط لوله فوق تامین کننده آب شرب بخش قابل توجهی از شهروندان و مشترکین شرکت آب و فاضلاب منطقه شش می باشد. این عملیات موفقیت آمیز، نشان دهنده تعهد و آمادگی شرکت آب و فاضلاب در ارائه خدمات پایدار و با کیفیت به شهروندان است.